Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

ПРЕДПИСАНИЕ № 325п-26-2019
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01 октября 2019г. ст. Калининская

Главный специалист-эксперт Мануйлова Татьяна Николаевна
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)
при проверке на основании распоряжения **№000428** от **02.09.2019г.**
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - общеобразовательная школа №13 ст.Гривенской, Калининский район, ст.Гривенская, ул.Советская, 20 ИНН 2333007863 ОГРН 1022303952714 зарегистрирован 29.11.2002г. ИФНС в Калининском районе
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
выявила нарушения обязательных требований:
ст.11 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.4.5.- не оборудован на 1 этаже гардероб для хранения верхней одежды учащихся, верхняя одежда хранится в учебных помещениях;
п.4.25.- не функционируют туалеты на 2 и 3 этажах, не оборудованы комнаты гигиены девочек, санузлы для персонала;
п.4.26.- не оборудованы на каждом этаже технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря;
п.4.27.- в помещениях начальных классов, кабинетах биологии, химии, физики, лаборантских, учебных мастерских отсутствуют умывальные раковины, электро-(бумажные) полотенца;
п.п.4.28.,4.29.- неудовлетворительная внутренняя отделка в учебных мастерских: стены, потолок имеют неровную поверхность, трещины, пол прогнил. Стены и пол в надворном туалете неровные, имеются дефекты, трещины, на полу выбоины;
п.5.10.- в учебных мастерских отсутствует механическая вентиляция, рабочий инструмент не соответствует по возрасту и росту детей;
п.7.1.8.- не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами окна в 12 учебных помещениях, в мастерских трудового обучения;
п.п.7.2.1.,7.2.2.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не соответствует требованиям санитарных правил искусственное освещение в кабинетах географии, учебных мастерских, кабинете трудового обучения, при норме 300Лк фактически освещенность на рабочем месте 95-246Лк, в мастерских трудового обучения при норме 300Лк на рабочем месте фактически 50-130Лк;
п.7.2.6.- классные доски в 12 учебных помещениях не оборудованы софитами, согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. освещенность досок при норме 300-500Лк фактически составляет 88Лк.
п.8.1.- не исправны системы водоснабжения и канализации на 2 и 3 этажах.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.6.8.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не организовано горячее 2-х разовое питание, учащиеся получают с понедельника по пятницу только обед. Не организовано горячее питание для учащихся 9-11 классов по субботам Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, в отдельные дни отмечается замена или исключение из рациона кулинарных изделий и продуктов, предусмотренных меню;
п.14.1.- не обеспечена полнота охвата обучающихся горячим питанием, охват учащихся горячим питанием составляет 65,7%.
(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием совершенных противоправных действий (бездействия))

Руководствуясь п.70. Административного регламента, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764, ч.2 ст.50 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа №13 станицы Гривенской
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество ИП)

1. Устранить нарушения обязательных требований:
1. Организовать выполнение требований п.п.4.5.,4.25.,4.26.,4.27.,4.28.,4.29.,5.10.,7.1.8., 7.2.1.,7.2.2.,7.2.6.,8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Срок до 10.09.2020

2. Организовать выполнение требований п.п.6.8.,14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Срок до 10.09.2020

2. В срок до **10.09.2020** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Главный специалист - эксперт
Мануйлова Татьяна Николаевна _____
(подпись)

Предписание получил _____ Дидыч А.Ю. 01.10.2019г. _____
(подпись, ФИО) (дата)

Предписание (направлено по почте)_____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ **428**

ст. Калининская
(место составления акта)

“ 01 ” октября 20 19 г.
(дата составления акта)
09.40.
(время составления акта)

По адресу/адресам: Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №428р-26-2019 от «02» сентября 2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – общеобразовательная школа №13 станицы Гривенской (МБОУ-СОШ №13 ст. Гривенской)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“____” _____ ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ___
“____” _____ 20____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г.Славянск н/К ул. Дзержинского, 243
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
Дидыч А.Ю. 04.09.2019г. 11.00.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мануйлова Татьяна Николаевна главный специалист-эксперт. Представители Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 13.05.2015г.)
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ-СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алёна Юрьевна.

Перед началом проверки директору МБОУ-СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алёне Юрьевне предъявлено служебное удостоверение №480 главного специалиста-эксперта Мануйловой Татьяны Николаевны.

В ходе проведения проверки: установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №277п-26-2018 от 23.11.2018г. не выполнено в установленный срок по следующим пунктам:

п.1.- не устранены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.4.5.- не оборудован на 1 этаже гардероб для хранения верхней одежды учащихся, верхняя одежда хранится в учебных помещениях;

п.4.25.- не функционируют туалеты на 2 и 3 этажах, не оборудованы комнаты гигиены девочек, санузлы для персонала;

п.4.26.- не оборудованы на каждом этаже технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря;

п.4.27.- в помещениях начальных классов, кабинетах биологии, химии, физики, лаборантских, учебных мастерских отсутствуют умывальные раковины, электро-(бумажные) полотенца;

п.п.4.28.,4.29.- неудовлетворительная внутренняя отделка в учебных мастерских: стены, потолок имеют неровную поверхность, трещины, пол прогнил. Стены и пол в надворном туалете неровные, имеются дефекты, трещины, на полу выбоины;

п.5.10.- в учебных мастерских отсутствует механическая вентиляция, рабочий инструмент не соответствует по возрасту и росту детей;

п.7.1.8.- не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами окна в 12 учебных помещениях, в мастерских трудового обучения;

п.п.7.2.1.,7.2.2.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не соответствует требованиям санитарных правил искусственное освещение в кабинетах географии, учебных мастерских, кабинете трудового обучения, при норме 300Лк фактически освещенность на рабочем месте 95-246Лк, в мастерских трудового обучения при норме 300Лк на рабочем месте фактически 50-130Лк;

п.7.2.6.- классные доски в 12 учебных помещениях не оборудованы софитами, согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. освещенность досок при норме 300-500Лк фактически составляет 88Лк.

п.8.1.- не исправны системы водоснабжения и канализации на 2 и 3 этажах.

п.2.- не устранены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.6.8.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не организовано горячее 2-х разовое питание, учащиеся получают с понедельника по пятницу только обед. Не организовано горячее питание для учащихся 9-11 классов по субботам Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, в отдельные дни отмечается замена или исключение из рациона кулинарных изделий и продуктов, предусмотренных меню;

п.14.1.- не обеспечена полнота охвата обучающихся горячим питанием, охват учащихся горячим питанием составляет 65,7%.

Устранены нарушения

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **выявлены**

Не выполнены пункты 1,2 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №277п-26-2018 от 23.11.2018г. в полном объеме в установленный срок.

ст.11 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

п.п.4.5.,4.25.,4.26.,4.27.,4.28.,4.29.,5.10.,7.1.8.,7.2.1.,7.2.2.,7.2.6.,8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
п.п.6.8.,14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Ответственность за невыполнение предписания возлагается **на юридическое лицо МБОУ-СОШ №13 ст. Гривенской и директора Дидыч Алену Юрьевну по ч.1 ст.19.5. КоАП РФ.**

Нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
- копия устава;
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (копия);
- поручение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №508 от 02.09.2019г.;
- протокол лабораторно-инструментальных исследований, экспертное заключение №622 от 01.10.2019г. аккредитованного испытательного лабораторного центра Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю» (вх. №1408 от 01.10.2019г.)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт — Мануйлова Т.Н.
должность — подпись, ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ- СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алена Юрьевна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» октября 2019г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРОТОКОЛ № 044341
об административном правонарушении

«01» октября 2019г. станица Калининская
(место составления протокола)

Мною главным специалистом-экспертом ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах Мануйловой Т.Н.
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, наименование органа)
в соответствии со ст.ст.28.2.,28.3., Кодекса РФ об административных правонарушениях, п. 1 ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ст.40 закона РФ «О защите прав потребителей» составлен настоящий протокол о том, что при проведении проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения–общеобразовательная школа №13 станицы Гривенской, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, адрес)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого составлен протокол:
Наименование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения–общеобразовательная школа №13 станицы Гривенской
Место нахождения, тел. Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20 тел.8 (86163)57-675
Зарегистрирован (юридический адрес) ст. Гривенская, ул. Советская, 20
Состоящий на налоговом учете в Межрайонной ИФНС №10 по Краснодарскому краю
БИК 040349001 ОКВЭД 85.14. ОКПО 47471899
Свидетельство о регистрации №1022303952714 от 29.11.2002г. ИНН 2333007863
(№, дата)
Расчетный счет №40701810100003000028 в ГРКЦ ГУ Банка России по краснодарскому краю г. Краснодар
(номер банковского счета и банковские реквизиты)
законный представитель директор Дидыч Алёна Юрьевна
(должность, ФИО)
документ, удостоверяющий личность паспорт серия 0315 №136145 выдан 15.10.2015г. отделением УФМС России по Краснодарскому краю в Калининском районе

Законному представителю юридического лица Дидыч Алёне Юрьевне
(ФИО)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст.46-51 Конституции РФ, ст.ст. 25.1.- 25.5 КоАП РФ (знакомиться с материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника, право на судебную защиту; обжаловать решения и действия (или бездействия) органов государственной власти и должностных лиц; не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и др. близких родственников, иными процессуальными правами).

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны
_____ Дидыч А.Ю.
(подпись) (ФИО)

ОБНАРУЖЕНО:
в присутствии директора Дидыч Алёны Юрьевны
(законного представителя, представитель по доверенности №; и др.)
«01» октября 2019г. в 09 час.40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении-общеобразовательная школа №13 станицы Гривенской, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20
(место, время совершения и событие административного правонарушения)

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №277п-26-2018 от 23.11.2018г. не выполнено в установленный срок по следующим пунктам:

п.1.- не устранены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.4.5.- не оборудован на 1 этаже гардероб для хранения верхней одежды учащихся, верхняя одежда хранится в учебных помещениях;
п.4.25.- не функционируют туалеты на 2 и 3 этажах, не оборудованы комнаты гигиены девочек, санузлы для персонала;
п.4.26.- не оборудованы на каждом этаже технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря;
п.4.27.- в помещениях начальных классов, кабинетах биологии, химии, физики, лаборантских, учебных мастерских отсутствуют умывальные раковины, электро-(бумажные) полотенца;
п.п.4.28.,4.29.- неудовлетворительная внутренняя отделка в учебных мастерских: стены, потолок имеют неровную поверхность, трещины, пол прогнил. Стены и пол в надворном туалете неровные, имеются дефекты, трещины, на полу выбоины;
п.5.10.- в учебных мастерских отсутствует механическая вентиляция, рабочий инструмент не соответствует по возрасту и росту детей;
п.7.1.8.- не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами окна в 12 учебных помещениях, в мастерских трудового обучения;
п.п.7.2.1.,7.2.2.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не соответствует требованиям санитарных правил искусственное освещение в кабинетах географии, учебных мастерских, кабинете трудового обучения, при норме 300Лк фактически освещенность на рабочем месте 95-246Лк, в мастерских трудового обучения при норме 300Лк на рабочем месте фактически 50-130Лк;
п.7.2.6.- классные доски в 12 учебных помещениях не оборудованы софитами, согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. освещенность досок при норме 300-500Лк фактически 88Лк.
п.8.1.- не исправны системы водоснабжения и канализации на 2 и 3 этажах.
п.2.- не устранены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:
п.6.8.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не организовано горячее 2-х разовое питание, учащиеся получают с понедельника по пятницу только обед. Не организовано горячее питание для учащихся 9-11 классов по субботам Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, в отдельные дни отмечается замена или исключение из рациона кулинарных изделий и продуктов, предусмотренных меню;
п.14.1.- не обеспечена полнота охвата обучающихся горячим питанием, охват учащихся горячим питанием составляет 65,7%,

что является нарушением **Федерального закона 52-ФЗ от 30.03.99 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11**

указать: номера статей, наименование и номер нормативных актов, требования которых нарушены

п.п.4.5.,4.25.,4.26.,4.27.,4.28.,4.29.,5.10.,7.1.8.,7.2.1.,7.2.2.,7.2.6.,8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
п.п.6.8.,14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

административная ответственность за которое предусмотрена **ст. 19.5.ч.1. КоАП РФ**

Сведения о свидетелях, понятых (ФИО, адрес места жительства):

_____

_____

_____

Объяснение физического лица, законного представителя юридического лица (ненужное зачеркнуть)

_____

_____

_____

_____

_____ Дидыч А.Ю.
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (ФИО)

_____ Мануйлова Т.Н.
(подпись должностного лица, составившего протокол) (ФИО)

К протоколу прилагаются: акт проверки от 01.10.2019г. № 428
иные сведения, необходимые для вынесения постановления_____
(перечень прилагаемых к протоколу документов)

О явке для рассмотрения дела по адресу: **по вызову в мировой суд**
_____, «__»_____ 2019г., каб.____ к ____ час. уведомлен:
_____ Дидыч А.Ю. 01.10.2019г._____
(подпись, ФИО, дата)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил _____ Дидыч А.Ю. 01.10.2019г.
(подпись, ФИО, дата)

Копия протокола направлена _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРОТОКОЛ № 044342
об административном правонарушении

«01» октября 2019г. станица Калининская
(место составления протокола)

Мною главным специалистом-экспертом ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах Мануйловой Т.Н.
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, наименование органа)

в соответствии со ст.ст.28.2.,28.3., Кодекса РФ об административных правонарушениях, п. 1 ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ст.40 закона РФ «О защите прав потребителей» составлен настоящий протокол о том, что при проведении проверки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения–общеобразовательная школа №13 станицы Гривенской, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, адрес)

Сведения о должностном лице, в отношении которого составлен протокол:
ФИО Дидыч Алёна Юрьевна
Дата и место рождения 12.09.1970г. ст. Гривенская Гражданство РФ
Место жительства, тел. Калининский район, ст. Гривенская, ул. Мира, 82 тел. 8(86163)57-675
Зарегистрирован (юридический адрес) Калининский район, ст. Гривенская, ул. Мира, 82
Должность, место работы, адрес директор МБОУ-СОШ №13 ст. Гривенская, ул.Советская, 20
Семейное положение разведена заработная плата 25 000 руб. на иждивении 2 чел.
Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 0315 № 136145 выдан 15.10.2015г. отделением УФМС России по Краснодарскому краю в Калининском районе
Свидетельство о регистрации _____ ИНН _____,
Состоящий на налоговом учете в ИФНС № _____
БИК _____ ОКВЭД _____ ОКПО _____
Свидетельство о регистрации _____ ИНН _____
(№, дата)
Расчетный счет № _____
(номер банковского счета и банковские реквизиты)
законный представитель _____
(должность, ФИО)
документ, удостоверяющий личность _____

Должностному лицу Дидыч Алёне Юрьевне
(ФИО)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст.46-51 Конституции РФ, ст.ст. 25.1.- 25.5 КоАП РФ (знакомиться с материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника, право на судебную защиту; обжаловать решения и действия (или бездействия) органов государственной власти и должностных лиц; не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и др. близких родственников, иными процессуальными правами).

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны

_____ Дидыч А.Ю.
(подпись) (ФИО)

ОБНАРУЖЕНО:
в присутствии директора Дидыч Алёны Юрьевны
(законного представителя, представитель по доверенности №; и др.)
«01» октября 2019г. в 09 час.40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении-общеобразовательная школа №13 станицы Гривенской, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20
(место, время совершения и событие административного правонарушения)

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №277п-26-2018 от 23.11.2018г. не выполнено в установленный срок по следующим пунктам:

п.1.- не устранены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательны учреждениях»:

п.4.5.- не оборудован на 1 этаже гардероб для хранения верхней одежды учащихся, верхняя одежда хранится в учебных помещениях;

п.4.25.- не функционируют туалеты на 2 и 3 этажах, не оборудованы комнаты гигиены девочек, санузлы для персонала;

п.4.26.- не оборудованы на каждом этаже технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря;

п.4.27.- в помещениях начальных классов, кабинетах биологии, химии, физики, лаборантских, учебных мастерских отсутствуют умывальные раковины, электро-(бумажные) полотенца;

п.п.4.28.,4.29.- неудовлетворительная внутренняя отделка в учебных мастерских: стены, потолок имеют неровную поверхность, трещины, пол прогнил. Стены и пол в надворном туалете неровные, имеются дефекты, трещины, на полу выбоины;

п.5.10.- в учебных мастерских отсутствует механическая вентиляция, рабочий инструмент не соответствует по возрасту и росту детей;

п.7.1.8.- не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами окна в 12 учебных помещениях, в мастерских трудового обучения;

п.п.7.2.1.,7.2.2.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не соответствует требованиям санитарных правил искусственное освещение в кабинетах географии, учебных мастерских, кабинете трудового обучения, при норме 300Лк фактически освещенность на рабочем месте 95-246Лк, в мастерских трудового обучения при норме 300Лк на рабочем месте фактически 50-130Лк;

п.7.2.6.- классные доски в 12 учебных помещениях не оборудованы софитами, согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. освещенность досок при норме 300-500Лк фактически 88Лк.

п.8.1.- не исправны системы водоснабжения и канализации на 2 и 3 этажах.

п.2.- не устранены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.6.8.- согласно экспертному заключению №622 от 01.10.2019г. не организовано горячее 2-х разовое питание, учащиеся получают с понедельника по пятницу только обед. Не организовано горячее питание для учащихся 9-11 классов по субботам Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, в отдельные дни отмечается замена или исключение из рациона кулинарных изделий и продуктов, предусмотренных меню;

п.14.1.- не обеспечена полнота охвата обучающихся горячим питанием, охват учащихся горячим питанием составляет 65,7%,

что является нарушением **Федерального закона 52-ФЗ от 30.03.99 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11**

указать: номера статей, наименование и номер нормативных актов, требования которых нарушены

п.п.4.5.,4.25.,4.26.,4.27.,4.28.,4.29.,5.10.,7.1.8.,7.2.1.,7.2.2.,7.2.6.,8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п.п.6.8.,14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

административная ответственность за которое предусмотрена **ст. 19.5.ч.1. КоАП РФ**

Сведения о свидетелях, понятых (ФИО, адрес места жительства):

_____

_____

_____

Объяснение физического лица, ~~**законного представителя юридического лица**~~ (ненужное зачеркнуть)

_____

_____

_____

_____

_____ Дидыч А.Ю.
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (ФИО)

_____ Мануйлова Т.Н.
(подпись должностного лица, составившего протокол) (ФИО)

К протоколу прилагаются: акт проверки от 01.10.2019г. № 428
иные сведения, необходимые для вынесения постановления_____
(перечень прилагаемых к протоколу документов)

О явке для рассмотрения дела по адресу: **по вызову в мировой суд**
_____, « » 2019г., каб.____ к ____ час. уведомлен:
_____ Дидыч А.Ю. 01.10.2019г._____
(подпись, ФИО, дата)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил _____ Дидыч А.Ю. 01.10.2019г.
(подпись, ФИО, дата)

Копия протокола направлена _____