Муниципальное образование
Калининский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение-
средняя общеобразовательная
школа №13 станицы Гривенской
ИНН 2333007863 ОГРН 1022303952714
353798, Калининский район,
ст. Гривенская, ул. Советская, 20
Тел
от 08.11.2019г № 319

Прокурору Калининского района
советнику юстиции
В.А.Злыденко

Представление № 7-01-2019/6542 от 18.10.2019 года «Об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рассмотрено с участием помощника прокурора Калининского района Власенко А.Б.

Согласно Вашему представлению в МБОУ – СОШ № 13 ст.Гривенской имеют место нарушения:

- не функционируют туалеты 1, 2 и 3 этажей, что не соответствует требованиям п.4.25 СанПин 2.4.2.2821-10 (проектом предусмотрены на каждом этаже;

- в кабинетах биологии, химии, физики и лаборантских не установлены умывальные раковины, что не соответствует требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- стены на лестничной клетке основного учебного корпуса, в лаборантской химии не имеют гладкую поверхность (с неровностями, выбоинами), что не соответствует требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- покрытие пола (линолеум) в кабинетах химии, физики изношенное, с механическими повреждениями, что не соответствует требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в начальных классах ученические столы не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует требованиям п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в кабинетах физики, химии ученическая мебель изношенная, столы не имеют защитные бортики по наружному краю столы, что не соответствует требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- не организована своевременная замена перегоревших ламп в светильниках, классные доски, не обладающие собственным свечением не оборудованы софитами, что не соответствует требованиям п.п.7.2.6., 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в обеденном зале покрытие пола изношенное (выбитая керамическая плитка, заменена окрашенной эмалевой краской цементной стяжкой), что не соответствует требованиям п.5.7.СП 2.3.6.1079-01;

- нет условий для хранения овощей (склада), не соответствует требованиям п.п.5.2., 2.27 СП 2.3.6.1079-01, п. 2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- в горячем цехе не функционирует вентиляция от вытяжного зонта над электрооборудованием, что не соответствует требованиям п.4.4 СП 2.3.6.1079-01;

- нет качественной кухонной посуды используется пластмассовые миски (РС), посуда с отбитой эмалью (Миска «Фр Св»), что не соответствует требованиям п.п.4.1.,4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В целях устранения нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- направлено письмо № 280 от 20.08.19 г. заместителю главы муниципального образования Калининский район Антоненко А.Г. с просьбой составить сметную документацию на капитальный ремонт внутренних туалетов и надворной канализации, а также технических комнат для тех.персонала;

- составлен дефектный акт с представителем от «ИП Дундуков В.В.». На основании дефектного акта составлен «Локальный сметный расчет» на сумму 197 256,00 рублей;

- составлен дефектный акт на капитальный ремонт обеденного зала;

- направлено претензионное письмо поставщику ООО «ВолгаСервисПродукт» по улучшению оказания услуги по питанию.

За допущенные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения объявлено замечание заместителю директора школы по АХР Струцкой И.Л., ответственному за питание Дидыч Е.А.

Приложение:

- приказ № 128 от 06.11.2019 г. «О привлечении к дисциплинарной ответственности» (на 1 листе);
- дефектный акт на капитальный ремонт санузлов;
- дефектный акт на капитальный ремонт обеденного зала (столовой);
- дефектный акт по состоянию системы освещения в учебных кабинетах, актовом зале и спортивном зале, библиотеке, запасных выходах.

Директор школы А.Ю.Дидыч

Поступило
12 НОЯ 2019