## Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел.: 8 (861) 268-42-87

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 21 тел.8 (86163) 2-21-00 Email: ugpn17@yandex.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ № 14/1/5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа №13 имени Н.А. Короткого станицы Гривенской

директору МБОУ - СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алёне Юрьевне,

ст. Калининская	« 11 » — марта	20 21
(место составления акта)	(дата составления акта)	

В период с «22» января 2021 года по «11» марта 2021 года исполняющим обязанности главного государственного инспектора Калининского района по пожарному Вервыкишка Михаилом Михайловичем, совместно с директору МБОУ - СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алёной Юрьевной, проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в здании и на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа №13 имени Н.А. Короткого станицы Гривенской, по адресу: Краснодарский край, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной необходимо устранить следующие нарушения требований безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

No	Вид нарушения требований	Пункт (абзац пункта) и	Срок	Отметка
пред	пожарной безопасности с	наименование нормативного	устранени	(подпись) о
писан	указанием конкретного места	правого акта РФ и (или)	я	выполнении
ия	выявленного нарушения	нормативного документа по	нарушения	
1	sssistemere napymemis	пожарной безопасности,	требовани	я только
		требования которого(ых)	й	выполнение
	*			выполнение
		нарушены	пожарной	, ,
			безопасно	
1 %	2		сти	
	2	3	4	5
1.	На объекте защиты запоры	п. 26 Правил		
	(замки) на дверях	противопожарного режима в		ii e
	эвакуационных выходов не	РФ (утвержденных	2	12 11 11
74	обеспечивают возможность их	Постановлением	13.08.	
.50	свободного открывания изнутри	Правительства РФ от	2021	
Ã	без ключа (эвакуационный	16.09.2020 года № 1479).		10
1	выход из спортивного зала во			E .
	двор школы).			
2.	На объекте защиты	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009		
	горизонтальное расстояние от	Системы противопожарной	-	
	извещателей до близлежащих	защиты. Установки пожарной		* ,
	электросветильников менее 0.5	сигнализации и	13.08.	8
	метров (кабинеты № 1.1, 1.7,	пожаротушения	2021	
	3.6, 3.1, кабинет зам. директора	автоматические. Нормы и	4	
	по ВР).	1		
	по ы ј.	правила проектирования.		~

3.	На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (кабинет № 1,6, служебное помещение на первом этаже).		13.08. 2021	
4.	На объекте защиты сняты двери лестничных клеток (второй этаж, правое крыло).	пп. г) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	13.08. 2021	
5.	На объекте защиты на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания (первый этаж).	<ul> <li>п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).</li> </ul>	13.08. 2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено в 3 квартале 2021 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор

Калининского района по пожарному надзору М.М. Вервыкишка

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ - СОШ №13 ст. Гривенской, Дидыч Алёна Юрьевна

«11» марта 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись, М.Л.Н.)

по пожарному

(подпись)