

Муниципальное образование
Калининский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №13 имени Н.А.Короткого
станции Гривенской
ИНН 2333007863 ОГРН 1022303952714
353798, Калининский район,
ст. Гривенская, ул. Советская, 20
Тел. _____
от И.И. Дидыч № 13/13

Начальнику ТО Роспотребнадзора
По Краснодарскому краю
В Славянском, Красноармейском,
Калининском районах
С.А. Осмоловскому

МБОУ-СОШ №13 ст. Гривенской информирует, что предписание № 175п-26-2021 от 08 ноября 2021 года «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» выполнено частично, а именно:

Устранены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.3. – приведено в соответствие требованиям санитарных правил в классах 1Б, 2А, 3А, 4А с их ростом и возрастом и обеспечены мебелью. Отрегулировано по высоте ученические парты и стулья, приобретен один комплект мебели (14 парт и 28 стульев);

п.п. 2.4.11., 3.4.10., 2.4.12. - оборудованы туалетные комнаты на 2 и 3 этажах здания школы для детей разного пола, комната личной гигиены девочек, туалет для персонала, заменена настенная и напольная плитка, установлены перегородки (18 шт.), унитазы (18 шт.), писсуары (8 шт.), раковины (17 шт.) и смесители (17 шт.), водонагреватели (7 шт.), поддоны (3 шт.) в технических комнатах, отремонтировали освещение (19 светильников), проведено отопление и установлены радиаторы (7 шт.), подведена холодная и горячая вода, отремонтированы канализационные сети и система водоотведения (обустройство очистных сооружений ЛОС);

п.п. 2.5.2., 2.5.3. – устранены дефекты и повреждения полов и стен в технических комнатах, заменена напольная и настенная плитка;

п.п. 2.6.5., 3.4.13. – обеспечены горячей водой раковины в туалетах, помещения для приготовления дезинфекционных растворов;

п.2.8.1. – приведено в соответствие требования санитарных правил искусственного освещения в кабинете № 1.3, установлено дополнительно светильники в количестве 5 шт. (10 ламп).

Не устранены нарушения санитарных правил:

п.п. 2.5.2., 2.5.3. – не устранены дефекты и повреждения в надворном туалете (не используется, подано на списание);

п.п. 2.6.5., 3.4.13. – не обеспечены горячей водой умывальные перед обеденным залом, кабинеты химии, физики, биологии, лаборантские, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;

п.2.7.4.- не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции на пищеблоке ванны, являющиеся источником выделения влаги.

п.3.4.5 – не оборудован гардероб для верхней одежды обучающихся. Одежда хранится в учебных помещениях.

Директор МБОУ-СОШ №13
Ст. Гривенской

А.Ю. Дидыч

