

## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Калининского района

ул. Заречная, д. 21, ст. Калининская, 353780 тел./fax: 8 (86163) 22-1-00

11.03.2021 № 199-9-21-14

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_

Должностному лицу - директору МБОУ - СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алёне ' Юрьевне

353798, РОССИЯ, Краснодарский край, Калининский р-н, ст. Гривенская, ул. Советская. 20

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 38/6

об устранении причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения

Я главный государственный инспектор Калининского района по пожарному надзору - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старший лейтенант внутренней службы Вервыкишка Михаил Михайлович, рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении № 38/6 от 11 марта 2021 года в отношении должностного лица - директора МБОУ - СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алёны Юрьевны, расположенного по адресу: Краснодарский край, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20 установил причины административного правонарушения и условия способствовавшие его совершению, где условиями послужили: недостаток средств, необходимых для выполнения требований пожарной безопасности, правовой нигилизм, эгонзм, стяжательство, недостаточная правовая осведомленность, а причинами административного правонарушения послужило бездействие должностного лица, выразившееся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в части соблюдения требований пожарной безопасности в здании и на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №13 имени Н.А. Короткого станицы Гривенской, а именно:

/¥ 1	. На объекте защиты запоры (замки) на	п. 26 Правил противопожарного режима в
	дверях эвакуационных выходов не	РФ (утвержденных Постановлением
1	обеспечивают возможность их	Правительства РФ от 16.09.2020 года №
١	свободного открывания изнутри без	1479).
2.	ключа (эвакуационный выход из	9
	спортивного зала во двор школы).	
2	2. На объекте защиты горизонтальное	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы
	расстояние от извещателей до	противопожарной защиты. Установки
	близлежащих электросветильников менее	пожарной сигнализации и пожаротушения
	0.5 метров (кабинеты № 1.1, 1.7, 3.6, 3.1,	автоматические. Нормы и правила
	кабинет зам. директора по ВР).	проектирования.

3.	Цо объемы	
3.	На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (кабинет $N$ 1,6, служебное помещение на первом этаже).	пп. в) п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).
4.	лестничных клеток (второй этаж, правое крыло).	пп. г) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).
5.	На объекте защиты на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания (первый этаж).	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч. 1** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23. 34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей)

## Вам необходимо:

Рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течении месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление вынес:



Начальник отделения надзорной деятельности профилактической работы Калининского Управления надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС Краснодарскому краю государственный инспектор Калининского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Вервыкишка Михаил Михайлович

(М.Л.П.)

(должность, подпись (Ф.И.О.)

Представление получил (а) Должностное лицо - директор МБОУ - СОШ №13 ст. Гривенской Дидыч Алёна Юрьевна, 11.03.2021 года.

(дата, должность, подпись (Ф.И.О.)

Представление направлено_	
	500

Ответ в метение месочера: по коннем причинами допущено неаручения